

**VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2024**  
**ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 6213-783307-00283711-4/1-00283711 - ČOV Vlasatice**

Druh stavby: čistírna odpadních vod

<b>VLASTNÍK</b>												
Název:	Obec Vlasatice				Forma:	právnícká osoba						
IČO, příp. datum narození:	00283711				Telefon:	519425225						
Adresa:	Vlasatice 149				E-mail:	starosta@vlasatice.cz						
	69130 Vlasatice				DPH:	plátce						
<b>PROVOZOVATEL</b>												
Název:	Obec Vlasatice				Forma:	právnícká osoba						
IČO, příp. datum narození:	00283711				Telefon:	519425225						
Adresa:	Vlasatice 149				E-mail:	starosta@vlasatice.cz						
	69130 Vlasatice				DPH:	plátce						
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>												
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:	6213-783307-00283711-4/1											
Název rozhodujícího majetku:	ČOV Vlasatice											
<b>OBYVATELSTVO</b>												
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	908											
Počet osob připojených na ČOV:	782											
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:	439											
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>												
<b>Množství čištěných odpadních vod (včetně chladic, klimatizační, balastní, srážkové nefakturované a převzaté vody):</b>												
Čištěná odpadní voda celkem:	33.659 tis. m3/rok				... z toho domácnosti (splaškové):	28.087 tis. m3/rok						
... z toho průmysl:	0.000 tis. m3/rok				... z toho zemědělství a ostatní:	2.503 tis. m3/rok						
... z toho srážková fakturovaná:	0.000 tis. m3/rok				Odpadní voda převzata:	0.000 tis. m3/rok						
Z čištěných celkem pouze mechanicky:	0.000 tis. m3/rok				... z toho mechanicko-biologicky:	33.659 tis. m3/rok						
... z toho technologií dočišťování (terciární):	0.000 tis. m3/rok											
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočetem):	3.069 tis. m3/rok											
<b>Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:</b>												
BSK5	9.638 t/rok	CHSKcr	39.414 t/rok	NL	24.279 t/rok	N NH4	2.458 t/rok					
N celk	3.000 t/rok	Fosfor celk	0.309 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok					
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok									
<b>Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:</b>												
BSK5	0.080 t/rok	CHSKcr	0.930 t/rok	NL	0.080 t/rok	N NH4	0.030 t/rok					
N celk	0.900 t/rok	Fosfor celk	0.020 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok					
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok									
IČ vypouštění odpadní vody:	10188859				Název recipientu:	Olbramovický potok						
Č.j. povolení k vypouštění OV:	MUPO-60621/2023/ZP/TRR				Platnost povolení k vypouštění OV do:	31.12.2028						
<b>Využití a zneškodnění kalu:</b>												
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000 t sušiny/rok				Spalování:	0.000 t sušiny/rok						
Kompostování:	16.590 t sušiny/rok				Rekultivace:	0.000 t sušiny/rok						
Skládkování:	0.000 t sušiny/rok				Převoz do jiné ČOV:	0.000 t sušiny/rok						
<b>EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE</b>												
Jednotkové náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:	32.630 Kč/m3											
Spotřeba elektrické energie:	64.885 MWh											
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY</b>												
Název sledované ČOV:	ČOV Vlasatice											
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	12											
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0											
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.0 %											
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>												
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací								ze dne			
Jihomoravský	JMK 153551/2024								4.11.2024			
<b>POZNÁMKA</b>												