

Obec: Vlasatice
Měsíc: březen

Ukazatel	Měrná jednotka	Hodnota	Limit
Barva	mg/l Pt	5	20
Zákal	ZF(t)	<0,51	5
pH		7,8	6,5-9,5
Železo	mg/l	0,039	0,20
Amonnné ionty	mg/l	<0,07	0,50
Dusitany	mg/l	<0,006	0,50
Dusičnany	mg/l	29,9	50
Mangan	mg/l	<0,02	0,1
Vápník+hořčík (tvrdost vody)	mmol/l	3,17	2 – 3,5 *
CHSK-Mn	mg/l	1,2	3,0
Chloridy	mg/l	40	100
Sírany	mg/l	110	250
Koli bakterie	KTJ/100 ml	0	0
E-coli	KTJ/100 ml	0	0
Kult.org 36°C	KTJ/1 ml	5	40
Kult.org 22°C	KTJ/1 ml	51	200

* doporučená hodnota