

## Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s určeným mírnějším hygienickým limitem, kde trvá omezení v užívání vody

Ukazatel	Amonné ionty mg/l	Dusičnany mg/l
Limit	1,0	80
<b>Datum odběru: 4.8.2022</b>		
Pasohlávky	<0,07	41,5
Pohořelice - Velký Dvůr	<0,07	52,0
<b>Datum odběru: 17.8.2022</b>		
Ivaň	<0,07	27,2
Pohořelice - Nová Ves	<0,07	38,0
Vlasatice	<0,07	38,0

**Pro všechny výše uvedené obce je stále platné omezení v užívání vody, protože není možné garantovat trvalou dodávku vody s podlimitním obsahem dusičnanů.**

Kontrola distribuované pitné vody ve vybraných ukazatelích v obcích a městských částech přímo zásobených z vodního zdroje Nová Ves a v obcích, kde je voda směřována s vodou z vodního zdroje Nová Ves, bude probíhat 1 x za 14 dnů vždy v polovině z každé skupiny obcí a městských částí, a to tak, aby v rámci jednoho měsíce byly vždy zkontrolovány všechny dotčené obce a městské části.

## Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích, kde byla omezení v užívání vody zrušena k 9.5.2022

Ukazatel	Amonné ionty mg/l	Dusičnany mg/l
Limit	1,0	80
<b>Datum odběru: 7.7.2022</b>		
Pouzdržany	<0,07	4,34
Strachotín	<0,07	4,15
<b>Datum odběru: 17.8.2022</b>		
Přibice	<0,07	4,77
Vranovice	<0,07	5,27

### Přehled za r. 2022 - obsah dusičnanů (mg/l) v jednotlivých sledovaných obcích

	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Ivaň	59	5,3	5,59	5,4	4,39	4,07
Pohořelice - Nová Ves	60	65	61	71	61	54,2
Vlasatice	60	61	41	71	62	55
Pasohlávky	51,9	36,6	23	39,2	32,5	30,6
Pohořelice - Velký Dvůr	61	62	64	61	72	64
Pouzďřany	4,03	5	4,38	4,65	4,22	4,2
Strachotín	9,22	5,6	4,69	11,4	4,39	4
Přibice	10,5	8,7	8,97	12,4	13,2	11,6
Vranovice	7,42	7,9	5,1	14,7	14,7	15,2

	červenec	srpen
Ivaň	4,51	27,2
Pohořelice - Nová Ves	48,9	38
Vlasatice	48,7	38
Pasohlávky	42,9	41,5
Pohořelice - Velký Dvůr	56,7	52
Pouzďřany	3,99	4,34
Strachotín	3,75	4,15
Přibice	10,4	4,77
Vranovice	12,5	5,27