

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s určeným mírnějším hygienickým limitem, kde trvá omezení v užívání vody

Ukazatel	Amonné ionty mg/l	Dusičnany mg/l
Limit	1,0	80
Datum odběru: 7.9.2022		
Pasohlávky	<0,07	37,2
Pohořelice - Velký Dvůr	<0,07	37,7
Datum odběru: 22.9.2022		
Vlasatice	<0,07	32,3
Ivaň	<0,07	32,2
Datum odběru: 27.9.2022		
Pohořelice - Nová Ves	<0,07	39,4

Pro všechny výše uvedené obce je stále platné omezení v užívání vody, protože není možné garantovat trvalou dodávku vody s podlimitním obsahem dusičnanů.

Kontrola distribuované pitné vody ve vybraných ukazatelích v obcích a městských částech přímo zásobených z vodního zdroje Nová Ves a v obcích, kde je voda směřována s vodou z vodního zdroje Nová Ves, bude probíhat 1 x za 14 dnů vždy v polovině z každé skupiny obcí a městských částí, a to tak, aby v rámci jednoho měsíce byly vždy zkontrolovány všechny dotčené obce a městské části.

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích, kde byla omezení v užívání vody zrušena k 9.5.2022

Ukazatel	Amonné ionty mg/l	Dusičnany mg/l
Limit	1,0	80
Datum odběru: 7.9.2022		
Pouzdřany	<0,07	34,9
Strachotín	<0,07	28,6
Datum odběru: 22.9.2022		
Přibice	<0,07	34,4
Vranovice	<0,07	32,9

Přehled za r. 2022 - obsah dusičnanů (mg/l) v jednotlivých sledovaných obcích

	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Ivaň	59	5,3	5,59	5,4	4,39	4,07
Pohořelice - Nová Ves	60	65	61	71	61	54,2
Vlasatice	60	61	41	71	62	55
Pasohlávky	51,9	36,6	23	39,2	32,5	30,6
Pohořelice - Velký Dvůr	61	62	64	61	72	64
Pouzďřany	4,03	5	4,38	4,65	4,22	4,2
Strachotín	9,22	5,6	4,69	11,4	4,39	4,0
Přibice	10,5	8,7	8,97	12,4	13,2	11,6
Vranovice	7,42	7,9	5,1	14,7	14,7	15,2

	červenec	srpen	září
Ivaň	4,51	27,2	32,2
Pohořelice - Nová Ves	48,9	38	39,4
Vlasatice	48,7	38	32,3
Pasohlávky	42,9	41,5	37,2
Pohořelice - Velký Dvůr	56,7	52	37,7
Pouzďřany	3,99	4,34	34,9
Strachotín	3,75	4,15	28,6
Přibice	10,4	4,77	34,4
Vranovice	12,5	5,27	32,9